

A

B

C


D

A


B

C

D



Quadro de Cargas (QD1)																				
Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	Tensão (V)	Pot. total. (VA)	Pot. total. (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA (A)	In' (A)	Ip (A)	Seção (mm2)	Ic (A)	Disj (A)	dV parc (%)	dV total (%)	Status
1	Iluminação Salas 4 e 5	F+N	B1	127 V	289	270	T			270	1.00	0.80	2.8	2.3	1.5	17.5	10	1.03	1.03	OK
	d				38	36	T			36	1.00	0.80	0.4		1.5	17.5				OK
	a				38	36	T			36	1.00	0.80	0.4		1.5	17.5				OK
	b				38	36	T			36	1.00	0.80	0.4		1.5	17.5				OK
	c				38	36	T			36	1.00	0.80	0.4		1.5	17.5				OK
	e				17	15	T			15	1.00	0.80	0.2		1.5	17.5				OK
	f				17	15	T			15	1.00	0.80	0.2		1.5	17.5				OK
	g				17	15	T			15	1.00	0.80	0.2		1.5	17.5				OK
	h				17	15	T			15	1.00	0.80	0.2		1.5	17.5				OK
	i				17	15	T			15	1.00	0.80	0.2		1.5	17.5				OK
	j				17	15	T			15	1.00	0.80	0.2		1.5	17.5				OK
	r				38	36	T			36	1.00	0.80	0.4		1.5	17.5				OK
2	TUG'S Salas 4 e 5	F+N+T	B1	127 V	1778	1600	S		1600		1.00	0.80	17.5	14.0	2.5	24.0	16	3.97	3.97	OK



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
OBRA:
REFORMA CRECHE AQUARELA
LOCAL:
RUA PRIMO ZENI ESQUINA COM F. V. DALA VECIA

MUNICÍPIO:
CORONEL VIVIDA - PR
ÁREA:
219,62 M² (ÁREA PROJETADA)
TIPO:
REFORMA E AMPLIAÇÃO

PROJETO:
ELÉTRICO

ENG. GABRIEL GIONGO COLFERAI
CREA/PR - 163.591/D
RESPONSÁVEL TÉCNICO

KOLF ENGENHARIA LTDA - ME
CNPJ : 07.555.412/0001-37
ENDEREÇO : AV. GENEROSO MARQUES 853 - CENTRO
CORONEL VIVIDA - PR
FONE: (46) 3232 - 4255 (46) 99908-2448
gabriel@colferai.eng.br

DESENHO: GABRIEL
DATA: 11/2018
ESCALA DO DESENHO: 1:100

01 01