


Condutores e caixas de passagem existentes
Escala: S/E



Rede Subterrânea com cabo corrugado 1 1/2 a instalar
Escala: S/E

- ⊕ CAIXAS DE PASSAGEM EXISTENTES
- CONDUTORES EXISTENTES
- CONDUTORES CORRUGADOS 1" A INSTALAR
- CABEAMENTO 2,5mm A INSTALAR (FASE/FASE ou FASE/NEUTRO)
- CABEAMENTO 4,0mm A INSTALAR (2 FASES + NEUTRO)
- CABEAMENTO 10,0mm A INSTALAR (3 FASES + NEUTRO)
- ⊕ ÁRVORES EXISTENTES
- PONTOS DE TOMADA A INSTALAR

APROVAÇÕES:



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ

GESTÃO 2017 - 2020

Divisão de Estudos e Projetos

Praça Ângelo Mezzomo, s/nº

Coronel Vivida - Paraná

(46)3232-8323 - 3232-8324

Empreendimento:

NATAL DE LUZ 2020

Responsável Técnico	Conteúdo da prancha:	Data:
	- PLANTA DE LOCAÇÃO	19.10.2020
	Área de Intervenção:	Escala:
	9.088,00m²	Indicada
	ART DE PROJETO:	Prancha:
	1720204645674	01/02
	Desenho:	
	Douglas Strapazzon	

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION