

CSB-01 e tratamento: Planta de locação
Escala: 1:50



Casa de química para adutoras com pressões até 1 MPa: planta baixa
Escala: 1:50



Casa de química Tipo E: Fachada principal
Escala: 1:50



Casa de química Tipo E: Corte A
Escala: 1:50



Casa de química Tipo E: Corte B - saída da solução de cloro
Escala: 1:50



Casa de química Tipo E: Corte C - Entrada de água bruta
Escala: 1:50

Casa de química para adutoras com pressões até 1 MPa: cortes B e C
Escala: 1:50

* **NOTAS:**
1. Medidas em cm.
2. Ver relação de materiais no desenho 02.

Casa de química para adutoras com pressões até 1 MPa: fachada principal e corte A
Escala: 1:50



* **NOTAS:**
1. Medidas em cm.
2. Ver relação de materiais no desenho CSB-06.
3. Para os tubos de FG, previu-se corte e execução de roscas no local.
4. Usar fita de teflon ou trava química para vedar as roscas.
5. Todas as tubulações aéreas, independentemente do material constituinte, deverão receber pintura apropriada para proteção contra intempéries (cor verde emblema, notação Munsell 2,5G3/4, conforme NBR 6493:1994 - *Emprego de cores para identificação de tubulações).*
6. Todos os tubos e conexões em FG enterrados devem ser protegidos com tinta betuminosa e/ou com fita plástica de polietileno ou polivinil (Ref.: *fita Scotchrap 50, da 3M*), ou outros materiais e produtos que de modo semelhante assegurem a mesma proteção, conforme item 4,5 da NBR 6256:1986 - *Montagem de tubos e conexões galvanizados para instalações prediais de água fria,*
7. Na partida da bomba e teste do poço deverá ser conectado um manômetro à saída de 1/2" do tê de redução (item 6 da relação de materiais) para aferição das pressões esperadas. Após a finalização do teste, a abertura deverá ser vedada com um plug (item 7).
8. Por questões de segurança contra vandalismo, é recomendável a retirada das alavancas e volantes dos registros após se alcançar a regulagem desejada. Os cabeçotes deverão ter sua posição fixada por meio de tiras de borracha a serem dispostas ao redor da peça.

Barrilete 2" : Vista
Escala: 1:20



* **NOTA:** medidas em cm

Barrilete 2" : Planta e detalhe da tampa do poço
Escala: 1:20



* **NOTA:** medidas em cm

Caixa de válvulas p/ tomada de água bruta e aplicação do tratamento em adutora PVC DN75
Escala: 1:25

RELAÇÃO DE MATERIAIS				
CSB – CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA DE ÁGUA				
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN
1	40–030791	LUVA FG (existente)	0,00	un
2	40–030937	NIPLE FG	8,00	un
3	40–134163	CURVA FG FEMEA/FEMEA 90º	2,00	un
4	40–031992	TUBO FG C/ ROSCAS; L = A DEFINIR NO LOCAL	2,00	un
5	40–134880	UNIÃO FG C/ ASSENTO CÔNICO DE BRONZE	2,00	un
6	40–031666	TÊ DE REDUÇÃO FG	1,00	un
7	40–030066	PLUG FG	1,00	un
8	47–044059	VÁLVULA DE RETENÇÃO LIGA DE COBRE C/ PORTINHOLA	1,00	un
9	47–285507	VÁLVULA ESFERA LATÃO NIQUELADO	2,00	un
10	40–031470	TÊ FG	1,00	un
11	47–287872	REGISTRO DE GAVETA LIGA DE COBRE	1,00	un
12	40–030422	CURVA FG MACHO/FEMEA 90º	1,00	un
13	40–031992	TUBO FG C/ ROSCAS; L = A DEFINIR NO LOCAL	1,00	un
14	40–031992	TUBO FG ROSCA BSP (existente)	0,00	m
15	----------	CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSA (existente)	0,00	cj
16	40–090182	NIPLE REDUÇÃO	2,00	un
17	40–031330	LUVA REDUÇÃO FG	1,00	un
18	43–020178	ADAPTADOR PVC JE BOLSA/ROSCA COM ANEL	1,00	un
19	43–027472	TUBO PVC JS (P/ ELETRODOS) -verificar cotvo	00,00	m
20	43–023017	LUVA PVC JS BOLSA/ROSCA	1,00	un

TRATAMENTO – TOMADA DE ÁGUA				
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN
21	43–282815	TE DE SERVIÇO PP C/ ADAPTADOR REGISTRO BROCA	1,00	un
22	43–043864	TUBO POLIETILENO PE 80 PN 10	10,00	m
23	45–034027	ADAPTADOR PP P/ PEAD COM ROSCA MACHO	1,00	un
24	40–029998	COTOVELO FG	2,00	un
25	40–031950	TUBO FG CLASSE MÉDIA	2,00	m
26	40–030739	LUVA FG	1,00	un
27	47–288581	TOMADEIRA EM LIGA DE COBRE ROSCA EXTERNA	1,00	un

TRATAMENTO – APLICAÇÃO				
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN
28		BOMBA DOSADORA ELETROMAGNÉTICA	1,00	un
29		MANGUEIRA FLEXÍVEL 6mm x 6mm (acessório da bomba dosadora)	1,00	un
30		AD. DA MANGUEIRA 6x6mm P/ ROSCA BSP 1/2" –(acess. bomba dosadora)	1,00	un
31	45–035122	CAIXA D' AGUA EM POLIETILENO OU FIBRA DE VIDRO, CAPACIDADE 250L	1,00	un
32	45–034827	ADAPTADOR PP P/ PEAD COM ROSCA MACHO # 3/4" x DE 20	3,00	un
33	45–043864	TUBO POLIETILENO PE 80 PN 10 # DE 20	10,00	m
34	47–038105	VÁLVULA DE RETENÇÃO LIGA DE COBRE C/ PORTINHOLA # 3/4"	1,00	un
35	45–282815	TE DE SERVIÇO PP C/ ADAPTADOR REGISTRO BROCA # DN 75 x DE 20	1,00	un

TRATAMENTO – COLETA P/ ANÁLISE DA ÁGUA				
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN
36	40–029998	COTOVELO FG	3,00	un
37	47–043206	REGISTRO DE PRESSÃO LIGA DE COBRE MACHO/FÊMEA	1,00	un
38	40–106978	COTOVELO FG MACHO/FÊMEA	1,00	un
39	40–031950	TUBO FG CLASSE MÉDIA	1,20	m
40	45–034827	ADAPTADOR PP P/ PEAD COM ROSCA MACHO # 3/4" x DE 20	1,00	un
41	45–043864	TUBO POLIETILENO PE 80 PN 10 # DE 20	20,00	m
42	45–282815	TE DE SERVIÇO PP C/ ADAPTADOR REGISTRO BROCA # DN 75 x DE 20	1,00	un



* **NOTA:** medidas em cm.

Tomada de água tratada para pressões até 1 MPa
Escala: 1:20

* **NOTAS:**
1. Medidas em cm.
2. Para os tubos de FG, previu-se corte e execução de roscas no local.
2. Ver detalhes da urbanização na Prancha 5.
3. O terreno da área da captação deverá ser coberto com lona sob pedrisco, a fim de evitar o crescimento de vegetação.
4. Usar fita de teflon ou trava química para vedar as roscas.
5. Todas as tubulações aéreas, independentemente do material constituinte, deverão receber pintura apropriada para proteção contra intempéries (cor verde emblema, notação Munsell 2,5G3/4, conforme NBR 6493:1994 - *Emprego de cores para identificação de tubulações*.
6. Todos os tubos e conexões em FG enterrados devem ser protegidos com tinta betuminosa e/ou com fita plástica de polietileno ou polivinil (Ref.: *fita Scotchrap 50, da 3M*), ou outros materiais e produtos que de modo semelhante assegurem a mesma proteção, conforme item 4,5 da NBR 6256:1986 - *Montagem de tubos e conexões galvanizados para instalações prediais de água fria*.
7. Na partida da bomba e teste do poço deverá ser conectado um manômetro à saída de 1/2" do tê de redução (item 6 da relação de materiais) para aferição das pressões esperadas. Após a finalização do teste, a abertura deverá ser vedada com um plug (item 7).
8. Por questões de segurança contra vandalismo, é recomendável a retirada das alavancas e volantes dos registros após se alcançar a regulagem desejada. Os cabeçotes deverão ter sua posição fixada por meio de tiras de borracha a serem dispostas ao redor da peça.
9. Próximo ao poço existe área alagável (banhado). É recomendável executar elementos de drenagem no terreno para assegurar a estabilidade da área do poço e do abrigo
10. A entrada de energia deverá ser locada de forma a evitar que os fios elétricos passem por cima do poço ou fiquem próximos a ele. Isto para evitar possíveis acidentes durante a montagem e manutenções da bomba.
11. As paredes da vala para execução do bloco de ancoragem deverão ser escoradas ou cortadas em talude (parede inclinada) para evitar desmoronamentos da parede e acidentes com os trabalhadores. O solo local, por ser alagável, é mais propenso a este tipo de deslocamento.

Nº	DESCRIÇÃO DA REVISÃO	DATA	ADEQUAÇÃO	RESP. TÉCNICO

SANEPAR *Companhia de Saneamento do Paraná*

MUNICÍPIO/SISTEMA:
CORONEL VIVIDA
COMUNIDADE BARRA VERDE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

FOLHA Nº: única

PROJETO/UNIDADE CONSTRUTIVA:
Projeto de engenharia para implantação de SAA rural
Captação subterrânea CSB-01 (poço) e casa de química (tratamento)

DATA: maio/2019

ESCALA: Indicada

UNIDADE SANEPAR:
G P O S O
Gerência Projetos e Obras Sudoeste
AV. TANCREDO NEVES, 1040 - CENTRO - CEP: 85605-003 - CASCAVEL/PR- F:(045) 3220-1303

GERENTE: ENGº MÁRIO KIYOSHI HANAOKA — CREA Nº: 5.869 - D/MS

COORDENADOR DE OBRAS E SANEAMENTO RURAL:
Engº Aroldo Nascimento Ramos
CREA Nº: 104430 - D - PR

RESP. TÉCNICO PROJETO:
Engº Fábio Henrique Konopatzki
CREA Nº: 29313 - D - PR

DESENVOLVIMENTO DO DESENHO:
Téc Edif. Márdo Demar Preuss
CFT Nº: 1713269309 - PR

ADEQUAÇÃO DO DESENHO:
Téc Edif. Márdo Demar Preuss
CFT Nº: 1713269309 - PR

ARQUIVO ELETRÔNICO:
CSB CORONEL VIVIDA – L. BARRA VERDE.DWG

A1 840 x 594 mm