

De: stasiak spolti <ssconstrutora22@gmail.com>
Enviado em: quinta-feira, 12 de janeiro de 2023 14:42
Para: licitacao@coronelvivia.pr.gov.br

Boa tarde, uma duvida sobre a licitação PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2023 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02/2023, uma duvida no lote 2 onde diz da seguinte forma PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), COM ESPESSURA FINAL DE 95MM, ESTRUTURADAS POR GUIAS E MONTANTES DE CHAPA DOBRADA DE AÇO GALVANIZADO, ACABAMENTO EM UM LADO, INSTALADO, onde diz ACABAMENTO EM UM LADO se refere a massa onde vc faz a emenda das placas, ou emassamento chapa inteira, sem pintura ??

att Paulo Spolti
55 9 96102469

De: licitacao@coronelviviada.pr.gov.br
Enviado em: quinta-feira, 12 de janeiro de 2023 16:16
Para: 'stasiak spolti'
Assunto: RES:

Boa tarde

Somente na emenda das placas.

Atte.,

De: stasiak spolti <ssconstrutora22@gmail.com>
Enviada em: quinta-feira, 12 de janeiro de 2023 14:42
Para: licitacao@coronelviviada.pr.gov.br
Assunto:

Boa tarde, uma duvida sobre a licitação PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2023 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02/2023, uma duvida no lote 2 onde diz da seguinte forma PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), COM ESPESSURA FINAL DE 95MM, ESTRUTURADAS POR GUIAS E MONTANTES DE CHAPA DOBRADA DE ACO GALVANIZADO, ACABAMENTO EM UM LADO, INSTALADO, onde diz ACABAMENTO EM UM LADO se refere a massa onde vc faz a emenda das placas, ou emassamento chapa inteira, sem pintura ??

att Paulo Spolti
55 9 96102469