



Licitação Coronel Vivida &lt;licitacaocoronelvivida@gmail.com&gt;

**Re: Solicitação de projeto - Edital Dispensa Eletrônica nº 10/2023**

1 mensagem

**Licitação Coronel Vivida** <licitacaocoronelvivida@gmail.com>  
Para: Energ Comércio de Materiais Eletricos <energadm@gmail.com>

4 de abril de 2023 às 08:56

Bom dia

**Quanto aos questionamentos:**

1) Outra coisa, quantos lumens deve ter cada refletor?

2) Boa tarde, os refletores existentes no local são de 2000w e não 500w, os solicitados são 800w e não 200w! Além disso, a quantidade instalada no local são 24 unidades, no edital pedem 16 unidades, serão trocados refletores aleatórios?

**Resposta:**

Em consulta ao setor requisitante, deverão ser instalados 4 refletores por poste de iluminação (4\*4=16), e os mesmos deverão ter 800w de potência e temperatura da cor 5.000k, ademais todas as exigências para este processo estão constantes no ETP, Termo de Referência e Edital.

Energ Comércio de Materiais Eletricos <energadm@gmail.com> escreveu no dia sexta, 31/03/2023 à(s) 16:48:  
Outra coisa, quantos lumens deve ter cada refletor?

**Energ Com. de Mat. Elétricos LTDA**

CNPJ: 80.172.091/0001-81

(46) 3232-1871 | (46) 9981-3433

Em sex., 31 de mar. de 2023 às 16:17, Licitação Coronel Vivida <licitacaocoronelvivida@gmail.com> escreveu:

----- Forwarded message -----

De: &lt;douglas@coronelvivida.pr.gov.br&gt;

Date: sexta, 31/03/2023 à(s) 15:45

Subject: ENC: Solicitação de projeto - Edital Dispensa Eletrônica nº 10/2023

To: Licitação Coronel Vivida &lt;licitacaocoronelvivida@gmail.com&gt;

Somente corrigindo, os novos refletores são de 800W.

**De:** douglas@coronelvivida.pr.gov.br <douglas@coronelvivida.pr.gov.br>**Enviada em:** sexta-feira, 31 de março de 2023 14:05**Para:** 'Licitação Coronel Vivida' <licitacaocoronelvivida@gmail.com>**Assunto:** RES: Solicitação de projeto - Edital Dispensa Eletrônica nº 10/2023

Será realizada a substituição de refletores em vapor metálico (500w) por refletores em LED (200w). Salientamos que os suportes de fixação são existentes e que caso necessário peças para ajuste serão de responsabilidade da contratada.

Att: Douglas

---

**De:** Licitação Coronel Vívda <licitacaocoronelvívda@gmail.com>

**Enviada em:** sexta-feira, 31 de março de 2023 11:29

**Para:** engenharia@coronelvívda.pr.gov.br; douglas@coronelvívda.pr.gov.br; compras.juliano@coronelvívda.pr.gov.br; secadministracao@coronelvívda.pr.gov.br

**Assunto:** Fwd: Solicitação de projeto - Edital Dispensa Eletrônica nº 10/2023

Bom dia

Favor responder

----- Forwarded message -----

**De:** Energ Comércio de Materiais Elétricos <energadm@gmail.com>

**Date:** sexta, 31/03/2023 à(s) 10:22

**Subject:** Solicitação de projeto - Edital Dispensa Eletrônica nº 10/2023

**To:** Licitação Coronel Vívda <licitacaocoronelvívda@gmail.com>

Bom dia, referente a dispensa eletrônica 10/2023, gostaríamos de solicitar o projeto elétrico com dimensionamento do alojamento para os refletores, bem como outros detalhes elétricos!

***Energ Com. de Mat. Elétricos LTDA***

CNPJ: 80.172.091/0001-81

(46) 3232-1871 | (46) 9981-3433

--

Att,

**Município de Coronel Vívda**

**Licitações e Contratos**

**(46) 3232-8331 (46) 3232-8304**

--

**Att,**

**Município de Coronel Vivida**

**Licitações e Contratos**

**(46) 3232-8331 (46) 3232-8304**