



Esclarecimentos - Processo 56/2023 - MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA

Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
10/07/2023 09:44	Bom dia! Gostaria de um esclarecimento a respeito do item 13 (MANGUEIRA DE INCÊNDIO), é necessário instalação ?		Não há arquivo anexado.
EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - 37278673000118		vendas.eremaster@gmail.com / (54) 3712-5442	

Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
11/07/2023 09:19	Sim (fornecimento e INSTALAÇÃO), conforme consta na descrição do próprio item 13 “MANGUEIRA DE INCENDIO TIPO 2, NA COR BRANCA, REVESTIDA EXTERNAMENTE COM REFORCO TEXTIL CONFECCIONADO 100% EM FIO POLIESTER DE ALTA TENACIDADE, TECIMENTO DIAGONAL (TIPO SARJA) E INTERNAMENTE COM TUBO DE BORRACHA SINTETICA NA COR PRETA, DOTADA DE UNIAO TIPO ENGATE RAPIDO (STORZ) CONFORME NBR 14349, COM UNIOES DO TIPO STORZ DE 1 1/2" (38MM), PRESSAO DE TRABALHO = 14 KGF/CM², PRESSAO DE RUPTURA = 58 KGF/CM², 15M (FORNECIMENTO E INSTALACAO)”.		Não há arquivo anexado.

FERNANDO DE QUADROS ABATTI
CORONEL VIVIDA-PR - 11/07/2023

Gerado em: 11/07/2023 09:19:22