



## MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

Coronel Vivida PR, 15 de setembro de 2023.

### PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO

No dia 15 de setembro de 2023, às 13:30 horas, nas dependências da prefeitura municipal de Coronel Vivida, se reuniu a comissão de avaliação designada pela Portaria nº 014/2023 para avaliar o objeto do Pregão Eletrônico nº 47/2023, Processo Licitatório nº 80/2023. Foram apresentadas amostras para o item 20, sendo na ocasião avaliado se esta atendia as exigências do edital.

Na sequência descreve-se os pontos pertinentes da análise de cada item:

**2) ITEM 20** - Descrição do item exigido pelo edital: “luminárias pública led, com potência máxima 50W, com registro no Inmetro, vida útil mínima 65.000hs comprovada com Im80 - I70, luz na cor 4000K, tensão 110 a 220 vca, fator de potência mínimo 0,98, fluxo luminoso mínimo 7.800 lúmens, com fotocélula incorporada ou tomada, mais fotocélula eletromagnética, cabo de alimentação com cinco metros sem emendas, conforme normas abnt 5123. (ampla concorrência)”

**ANÁLISE DA AMOSTRA APRESENTADA:** Conforme a ata da demonstração técnica, não foram enviados documentos para comprovação dos parâmetros exigidos pelo edital, não sendo possível verificar o atendimento dos seguintes requisitos: garantia, registro no Inmetro, vida útil maior que 65.000 horas, fator de potência. Não foi apresentada fotocélula, e o cabo não apresentava o comprimento exigido pelo edital.

**Parecer:** a amostra não atendeu a todas as exigências do edital.

### CONCLUSÃO

A Comissão de Avaliação a partir de verificação visual das amostras conclui que a amostra apresentada para o item 20 não atendeu plenamente todos os requisitos exigidos no edital. No ato da demonstração técnica foi lavrada uma ata, onde são apresentados maiores detalhes das análises, sendo aqui representado apenas os pontos pertinentes.

Douglas Cristian Strapazzon  
Comissão de Avaliação

  
Jean Felipe Micoanski  
Comissão de Avaliação  
Silvonei Langenberg  
Comissão de Avaliação

1 de 1



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

ATA DA DEMONSTRAÇÃO TÉCNICA

No dia 15 de setembro de 2023, às 13:30 horas, nas dependências da prefeitura municipal de Coronel Vivida, se reuniu a comissão de avaliação para análise das amostras. Participaram da análise: Douglas Cristian Strapazzon, Silvonei Langenberg, e Jean Felipe Miecoanski da comissão técnica. Não se fizeram presentes outros participantes na sessão.


A seguir, descreve-se a análise dos itens:

Item 20: Não foi enviado nenhum documento junto com a amostra, não sendo apresentado comprovação de: garantia, registro no Inmetro, vida útil maior que 65.000 horas, fator de potência de acordo com o edital. Não apresentou fotocélula. O cabo apresentava cerca de 40 cm, não atendendo o comprimento de 5m exigido pelo edital. Marca do produto: EFICILUX.

As amostras foram lacradas ao fim da sessão.

Posteriormente, será emitido o parecer da comissão de avaliação sobre as amostras analisadas.

Coronel Vivida, 15 de setembro de 2023.

  
Douglas Cristian Strapazzon

  
Jean Felipe Miecoanski

  
Silvonei Langenberg