



## MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

Coronel Vivida PR, 28 de setembro de 2023.

### PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO

No dia 28 de setembro de 2023, às 13:30 horas, nas dependências da prefeitura municipal de Coronel Vivida, se reuniu a comissão de avaliação designada pela Portaria nº 014/2023 para avaliar o objeto do Pregão Eletrônico nº 47/2023, Processo Licitatório nº 80/2023. Foi apresentada uma amostra para o item 20, sendo na ocasião avaliado se esta atendia as exigências do edital.

Na sequência descreve-se os pontos pertinentes da análise do item:

**2) ITEM 20** - Descrição do item exigido pelo edital: “luminárias pública led, com potência máxima 50W, com registro no inmetro, vida útil mínima 65.000hs comprovada com lm80 - l70, luz na cor 4000K, tensão 110 a 220 vca, fator de potência mínimo 0,98, fluxo luminoso mínimo 7.800 lúmens, com fotocélula incorporada ou tomada, mais fotocélula eletromagnética, cabo de alimentação com cinco metros sem emendas, conforme normas abnt 5123. (ampla concorrência)”

**ANÁLISE DA AMOSTRA APRESENTADA:** Conforme a ata da demonstração técnica, não foi apresentada garantia de 5 anos assinada pelo fabricante do produto em carta personalizada com o nome do município. Não foi possível verificar que o fator de potência atendia o mínimo de 0,98, pois a indicação na luminária dizia apenas fator de potência maior que 0,97 (F.P.>0,97).

**Parecer:** a amostra não atendeu a todas as exigências do edital.

### CONCLUSÃO

A Comissão de Avaliação a partir de verificação visual das amostras conclui que a amostra apresentada para o item 20 não atendeu plenamente todos os requisitos exigidos no edital. No ato da demonstração técnica foi lavrada uma ata, onde são apresentados maiores detalhes das análises, sendo aqui representado apenas os pontos pertinentes.

Douglas Cristian Strapazon  
Comissão de Avaliação

Jean Felipe Miecoanski  
Comissão de Avaliação

Silvonei Langenberg  
Comissão de Avaliação

1 de 1



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

## ATA DA DEMONSTRAÇÃO TÉCNICA

No dia 28 de setembro de 2023, às 13:30 horas, nas dependências da prefeitura municipal de Coronel Vivida, se reuniu a comissão de avaliação para análise da amostra. Participaram da análise: Douglas Cristian Strapazon, Silvonei Langenberg, e Jean Felipe Micoanski da comissão técnica. Não se fizeram presentes outros participantes na sessão.


A seguir, descreve-se a análise do item:

Item 20: Foi verificado que a luminária atendia: a potência exigida, Registro no Inmetro, vida útil mínima, luz na cor de 4.000K, intervalo de tensão exigido, fluxo luminoso mínimo, presença de fotocélula e comprimento mínimo do cabo de alimentação. A luminária indicava fator de potência (F.P>0,97), portanto, não foi possível verificar o atendimento ao fator de potência mínimo de 0,98. A garantia apresentada não estava personalizada com o nome do município, conforme exigência do edital. Marca do produto: ZAGONEL.

A amostra foi lacrada ao fim da sessão.

Posteriormente, será emitido o parecer da comissão de avaliação sobre as amostras analisadas.

Coronel Vivida, 28 de setembro de 2023.

  
Douglas Cristian Strapazon

  
Jean Felipe Micoanski

  
Silvonei Langenberg