



A RESISTÊNCIA DA MALHA DE ATERRAMENTO NÃO DEVERÁ SER SUPERIOR A 25 OHMS EM QUALQUER ÉPOCA DO ANO, DEVENDO-SE USAR QUANTAS HASTES FOREM NECESSÁRIAS.

IDENTIFICAÇÃO DAS FASES:
FASE A= COR AMARELA
FASE B= COR BRANCA
FASE C= COR VERMELHA
NEUTRO= COR AZUL-CLARA

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ

GESTÃO 2021 - 2024

Divisão de Estudos e Projetos
Praça Ângelo Mezzomo, s/nº
Coronel Vivida - Paraná
(46)3232-8323 - 3232-8324

Empreendimento:

CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO - PARQUE INDUSTRIAL

Responsável Técnico	Conteúdo da prancha:	Data:
	- ESTRUTURAL DAS PAREDES EM BLOCO DE CONCRETO	22.04.2024
KATIA ELOIZA DA ROCHA Eng. Civil - CREA- PR 216273/D	Área de Intervenção:	Escala:
	496 m²	Indicada
ART DE PROJETO: 1720242297190	PROJETO: GREGORY LUIZ DALLA CORTE	Prancha:
		07 DE 08