


QUANTITATIVO DRENAGEM:
Travessia de Bueiro Ø 60 cm = 20,00 m
Ampliação de Bueiro Ø 200 cm = 6,00 m
Lastro de Brita (esp. 5 cm) = 1,20 m³
Valas laterais (0,80mx0,60mx310,00m)= 148,80m³
Caixa de retenção = 5,00 unidades
Dissipador= 1,00 unidades



Planta Baixa
S/ESCALA

OBRA:		LOCAL:	
RECAPE COM C.B.U.Q.		NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE/PR	
PROPRIETÁRIO:		DATA:	
MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		MARÇO/2025	
ENDEREÇO:		ESCALA:	
LINHA RIO VARANDA		INDICADA	
PROJETO:		ÁREA:	
RECAPE		4.200,00 m2	
ESPÉCIE:		DESENHO:	
DRENAGEM		FRANCHA:	
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		01/01	